

Branschrekommendation för limning av MFK Beläggning av PVC* på nya betongunderlag

* Beläggning av Linoleum med skumplastbaksida ingår i PVC-rekommendationen

| RF i undergolv | Betong Vct > 0,50 | Betong Vct 0,38 – 0,50 ③ | Betong belagd med lågalkalisk avjämningsmassa ① |
|-------------------|--|---|--|
| Över 85 % | Ingen rekommendation | Ingen rekommendation | Ingen rekommendation |
| Under 85 % | Casco ② CascoProff Solid 3480 (a) CascoProff Extra 3444 (b) CascoProff Extreme 3450 (b) CascoProff 3448 (b) Casco DraLoss System | Casco ② CascoProff Solid 3480 (a) | Casco ② CascoProff Solid 3480 (a) CascoProff Extra 3444 (b) CascoProff Extreme 3450 (b) CascoProff 3448 (b) Casco DraLoss System |
| | Bostik Bostik AlkaliTac AT(a) Bostik MultiTac MT(b) Bostik Attack (b) Bostik StarTac ST (b) | Bostik Bostik AlkaliTac AT (a) | Bostik Bostik AlkaliTac AT (a) Bostik MultiTac MT (b) Bostik Attack (b) Bostik StarTac ST (b) |
| | Kiilto Kiilto 2+ (b) Kiilto Express (b) Kiilto Extra (b) Kiilto M 1000 (a) | Kiilto Kiilto M 1000 (a) | Kiilto Kiilto 2+ (b) Kiilto Express (b) Kiilto Extra (b) Kiilto M 1000 (a) Lyckeby industrial Landobond 1829 (a) |

① Avjämningsmassan skall vara minst 5 mm tjock. Avjämningsmassa baserad t ex på aluminatcement eller gips.

② Akzo Nobel Bygglim AB

③ Vid Vct under 0,38, kontakta limleverantören för anvisningar

| Bet. | Limtyp | Kommentar |
|------|-----------------------------------|---|
| a. | Alkalibeständigt dispersionslim ④ | Våtlimning ska tillämpas vid alkalibeständigt lim |
| b. | Dispersionsbaserat lim | |

④ Med alkalibeständigt lim avses ett lim som har låga s.k. sekundära emissioner vid alkalisk belastning på fuktiga betonggolv. Limmets övriga egenskaper motsvarar traditionella golvlim.

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se eller www.lim.se.

OBS!

Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive material.