

Branschrekommendation för nedlimning av
MC Beläggning av trä
på betongunderlag

RF i undergolv	Betong ① och betong belagd med avjämningsmassa ②	
85% - 90%	Bona	Bona R580 ^b Bona R850 ^b
65 % - 85%	ArtParkettlim	ArtParkettlim ^b
	Bona	Bona R 850 ^b
	Bostik	Bostik MaxiBond Parkettlim MP ^b
	Casco ③	Casco Parkett Elastic 3476 ^b Casco Parkett Elastic plus 3440 ^b
	Kiilto	Kiilto Parkettlim Flex ^b
	Sika Sverige	SikaBond T62 ^b , SikaBond T64 ^b SikaBond AT82 ^c , SikaBond AT84 ^c
	Lyckeby Industrial	Landobond Golv ^b
Under 65%	Tarkett	Tarkett Parkettlim MS-P ^b
	Bona	Bona D720 ^a Bona H790 ^a Bona R845 ^b Bona R 850 ^b Bona R860 ^b Bona S760 ^e
	Bostik	Bostik Parkettlim ^a Bostik MaxiBond Parkettlim MP ^b
	Casco ③	Casco Parkett Elastic 3476 ^b Casco Parkett Elastic plus 3440 ^b Casco ProFlex 3470 ^b
	Kiilto	Kiilto Parkettlim Flex ^b Kiilto Special ^a Kiilto Slim ^d
	Sika Sverige	SikaBond AT82 ^c , SikaBond AT84 ^c SikaBond T62 ^b , SikaBond T64 ^b SikaBond T65 ^b
	Tarkett	Tarkett Parkettlim D ^a Tarkett Parkettlim K ^e

① Observera att RF bör beaktas och mätas även för äldre, ej nya betongunderlag.

② Avjämningsmassan skall vara minst 2 mm tjock och med en ythållfasthet på minst 1,5 MPa.

③ Akzo Nobel Bygglim AB

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering finns på www.golvbranschen.se eller www.lim.se

Bet.	Limtyp
a.	Vattneburet
b.	SMP-baserat (Silylmodifierad polyeter)
c.	SPUR-baserat (Silylmodifierad polyuretan)
d.	PUR-baserat (Polyuretan)
e.	Lösningsmedelsburet

OBS!

- Flerskiktsparkett med limfria/mekaniska låsningssystem skall ej limmas i kortändarna.
- RF i luften skall hållas mellan 30-60%
- Temperaturen skall hållas mellan +18°C och +22°C.
- Undergolvet skall uppfylla kraven enligt AMA Hus 08 på planhet och ythållfasthet.
- Dessa rekommendationer gäller ej vid installation av golvvärme.
- **Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningen för respektive material**

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering finns på www.golvbranschen.se eller www.lim.se